

ENERGIATODISTUS 2018

Rakennuksen nimi ja osoite: Naantalin Vuokratalot Oy Pirttiluodontie 4 A
Pirttiluodontie 4
21110 NAANTALI

Pysyvä rakennustunnus: 100707795J
Rakennuksen valmistumisvuosi: 1997
Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Rivitalot

Todistustunnus: 352018

Energiatodistus on laadittu

- Uudelle rakennukselle rakennuslupaa haettaessa
 Uudelle rakennukselle käyttöönottoaiheessa
 Olemassa olevalle rakennukselle, havainnointikäynnin päivämäärä: 14.06.2023

	Energiatehokkuusluokka
A	
B	
C	C 2018
D	
E	
F	
G	

Rakennuksen laskennallinen energiatehokkuuden vertailuluku eli E-luku $\text{kWh}_E/(\text{m}^2\text{vuosi})$
Uuden rakennuksen E-luvun vaatimus 145
 ≤ 105

Todistuksen laatija:
Lehtimäki, Urpo

Yritys:
U. Lehtimäki Oy

Sähköinen allekirjoitus:
Lehtimäki, Urpo
19.06.2023 14:28:46

Todistuksen laatimispäivä:
19.06.2023

Viimeinen voimassaolopäivä:
19.06.2033

ENERGIATODISTUS 2018


Rakennuksen nimi ja osoite: Naantalin Vuokratalot Oy Pirttiluodontie 4 B
Pirttiluodontie 4
21110 NAANTALI

Pysyvä rakennustunnus: 100707796K
Rakennuksen valmistumisvuosi: 1997
Rakennuksen käyttötarkoitukseluokka: Rivitalot

Todistustunnus: 352021

Energiatodistus on laadittu

- Uudelle rakennukselle rakennuslupaa haettaessa
 Uudelle rakennukselle käyttöönottoaiheessa
 Olemassa olevalle rakennukselle, havainnointikäynnin päivämäärä: 14.06.2023

	Energiatehokkuusluokka
	
A	
B	
C	
D	D ₂₀₁₈
E	
F	
G	

Rakennuksen laskennallinen energiatehokkuuden vertailuluku eli E-luku kWh_E/(m²vuosi) 159
Uuden rakennuksen E-luvun vaatimus ≤ 105

Todistuksen laatija:
Lehtimäki, Urpo

Yritys:
U. Lehtimäki Oy

Sähköinen allekirjoitus:
Lehtimäki, Urpo
19.06.2023 14:30:20

Todistuksen laatimispäivä:
19.06.2023

Viimeinen voimassaolopäivä:
19.06.2033

ENERGIATODISTUS 2018


Rakennuksen nimi ja osoite: Naantalin Vuokratalot Oy Pirttiluodontie 4 C
Pirttiluodontie 4
21110 NAANTALI

Pysyvä rakennustunnus: 100707797L
Rakennuksen valmistumisvuosi: 1997
Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Rivitalot

Todistustunnus: 352022

Energiatodistus on laadittu

- Uudelle rakennukselle rakennuslupaa haettaessa
 Uudelle rakennukselle käyttöönottovaiheessa
 Olemassa olevalle rakennukselle, havainnointikäynnin päivämäärä: 14.06.2023

	Energiatehokkuusluokka
	
A	
B	
C	
D	D ₂₀₁₈
E	
F	
G	

Rakennuksen laskennallinen energiatehokkuuden vertailuluku eli E-luku kWh_E/(m²vuosi) 166
Uuden rakennuksen E-luvun vaatimus ≤ 105

Todistuksen laatija:
Lehtimäki, Urpo

Yritys:
U. Lehtimäki Oy

Sähköinen allekirjoitus:
Lehtimäki, Urpo
19.06.2023 14:31:47

Todistuksen laatimispäivä:
19.06.2023

Viimeinen voimassaolopäivä:
19.06.2033